

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Electrostart JSCo
Republica Blvd. 2
3540 VARSHETS
BULGARIA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Vorschaltgerät für röhrenförmige Leuchtstofflampen
Ballast for tubular fluorescent lamps

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61347-1 (VDE 0712 Teil 30):2013-11; EN 61347-1:2008 + A1 + A2:2013
DIN EN 61347-2-8 (VDE 0712 Teil 38):2006-09; EN 61347-2-8:2001-01 + A1:2006-02
DIN EN 60921 (VDE 0712-11):2007-01; EN 60921:2004 + A1:2006:2006



Aktenzeichen: 2184100-3410-0003 / 240914

File ref.:

Ausweis-Nr. 40015201

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2005-08-23

(letzte Änderung / updated 2017-08-16)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Electrostart JSCo, Republica Blvd. 2, 3540 VARSHETS, BULGARIA

Aktenzeichen / *File ref.*

2184100-3410-0003 / 240914 / CI1 / FN

letzte Änderung / *updated*

2017-08-16

Datum / *Date*

2005-08-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40015201.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40015201.

Vorschaltgerät für röhrenförmige Leuchtstofflampen *Ballast for tubular fluorescent lamps*

Typ(en) / *Type(s)*

Artikel Nr.
Item No.

6.	LSI-C 26/230	
12.	LSI-LL 2x18/230	
18.	LSI-LL 36/230	9.26.53.036
19.	LSI-LL 58/230	9.26.53.057
22.	LSI-LL 18/240	9.26.54.018
23.	LSI-LL 36/240	9.26.54.036
24.	LSI-LL 58/240	9.26.54.057
25.	LSI-NL 18/220	9.26.62.418
26.	LSI-NL 36/220	9.26.62.436
27.	LSI-LL 18/230	9.26.53.018
30.	L 26 S 230V	
34.	LSI-LL 30/230	9.26.53.830
49.	LSI-LL 36/230	9.26.53.033
51.	LSI-LL 58/230	9.26.53.054

Warenzeicheninhaber
Trademark holder

Electrostart JSCo

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 230 V; 50 Hz
Für / for 6., 12., 18., 19., 27., 30., 34., 49., 51.

AC 240 V; 50 Hz
Für / for 22., 23., 24.

AC 220 V; 60 Hz
Für / for 25., 26.

Bemessungsstrom
Rated current

0,315 A
Für / for 6., 30.

0,365 A
Für / for 34.

0,370 A
Für / for 22., 25., 27.

0,430 A
Für / for 12., 18., 23., 26., 49.

0,670 A
Für / for 19., 24., 51.

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Electrostart JSCo, Republica Blvd. 2, 3540 VARSHETS, BULGARIA

Aktenzeichen / *File ref.*

2184100-3410-0003 / 240914 / CI1 / FN

letzte Änderung / *updated*

2017-08-16

Datum / *Date*

2005-08-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40015201.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40015201.

Lampe(n)
Lamp(s)

1 x FD-18-E-G13
Für / *for* 22., 25., 27.

Lampe(n)
Lamp(s)

2 x FD-18-E-G13
Für / *for* 12.

1 x FSQ-26-I-G24d=3
Für / *for* 6., 30.

1 x FSM-26-I-GX24d=3
Für / *for* 6., 30.

1 x FD-30-E-G13
Für / *for* 34.

1 x FD-36-E-G13
Für / *for* 18., 23., 26., 49.

1 x FD-58-E-G13
Für / *for* 19., 24., 51.

Schutzmaßnahme
Protection against electric shock

Einbaugerät
Built-in device

Wicklungsgrenztemperatur
Max. operating temperature of winding

tw 130°C

Wicklungsübertemperatur normal
Temperature rise normal

50 K
Für / *for* 19.

55 K
Für / *for* 12., 18., 23., 24., 49., 51.

60 K
Für / *for* 6., 22., 27., 30., 34.

65 K
Für / *for* 25., 26.

Wicklungsübertemperatur anomal
Temperature rise abnormal

95 K
Für / *for* 27.

100 K
Für / *for* 22.

115 K
Für / *for* 25.

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Electrostart JSCo, Republica Blvd. 2, 3540 VARSHETS, BULGARIA

Aktenzeichen / *File ref.*

2184100-3410-0003 / 240914 / C11 / FN

letzte Änderung / *updated*

2017-08-16

Datum / *Date*

2005-08-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40015201.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40015201.

Wicklungsübertemperatur anomal
Temperature rise abnormal

120 K
Für / *for* 19.

130 K
Für / *for* 12.

135 K
Für / *for* 18.

140 K
Für / *for* 6., 24., 30., 34.

145 K
Für / *for* 23.

150 K
Für / *for* 49.

165 K
Für / *for* 26., 51.

Ausführung
Construction

Nur für induktiven Betrieb.
Only for inductive operation.

Energie-Effizienz-Index
Energy-efficiency-index

EEl = B2
Für / *for* 6., 12., 18., 19., 22., 23., 24., 27., 30.,
34.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet C11
Section C11

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Electrostart JSCo, Republica Blvd. 2, 3540 VARSHETS, BULGARIA

Aktenzeichen / *File ref.*

2184100-3410-0003 / 240914 / CI1 / FN

letzte Änderung / *updated*

2017-08-16

Datum / *Date*

2005-08-23

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40015201.

This supplement is part of the Certificate No. 40015201.

Vorschaltgerät für röhrenförmige Leuchtstofflampen *Ballast for tubular fluorescent lamps*

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30014735

Electrostart JSCo
Republica Blvd. 2
BG-3540 VARSHETS

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CI1
Section CI1

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Electrostart JSCo, Republica Blvd. 2, 3540 VARSHETS, BULGARIA

Aktenzeichen / *File ref.*

2184100-3410-0003 / 240914 / CI1 / FN

letzte Änderung / *updated*

2017-08-16

Datum / *Date*

2005-08-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40015201.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40015201.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.